



APIN

EDITAL N.º 288/2026

QUALIDADE DA ÁGUA

2º TRIMESTRE DE 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto e legislação complementar, a publicação dos resultados analíticos do controlo efetuado à água fornecida a partir da rede de distribuição na área de abrangência da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

PONTO DE ENTREGA DE POI_ENTREGA A PENACOVA

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º	%	N.º Análises (PCQA)		%
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo	Análises superiores VP	Cumprime nto do VP	Previstas	Realizadas	Análises Realizada s
Controlo de Rotina 1									
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100	1	1	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100	1	1	100
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,2	---	---	1	1	100
Controlo de Rotina 2									
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100	1	1	100
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100	1	1	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,6	6,6	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	75,4	75,4	0	100	1	1	100
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100	1	1	100
Turvação	4	UNT	<0,7	<0,7	0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100	1	1	100
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	>300	>300	---	---	1	1	100

Controlo de Inspeção									
1,2 – dicloroetano (1)	3,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH4							
Antimónio (1)	5,0	µg/l Sb	0,05	0,05	0	100	1	1	100
Arsénio (1)	10	µg/l As	0,95	0,95	0	100	1	1	100
Benzeno (1)	1,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro (1)	1,0	mg/l B	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Bromatos (1)	10	µg/l BrO3	<1,5	<1,5	0	100	1	1	100
Cádmio (1)	5,0	µg/l Cd	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cianetos (1)	50	µg/l CN	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Cloratos	0,7	mg/l ClO3							
Cloretos (1)	250	mg/l Cl	6,80	6,80	0	100	1	1	100
Cloritos	0,7	mg/l ClO2							
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
Dureza total	---	mg/l CaCO3			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos (1)	1,5	mg/l F	<0,150	<0,150	0	100	1	1	100
Ácidos Haloacéticos	60	µg/l							
Ácido Monocloroacético	---	µg/l							
Ácido Dicloroacético	---	µg/l							
Ácido Tricloroacético	---	µg/l							
Ácido Monobromoacético	---	µg/l							
Ácido Dibromoacético	---	µg/l							
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l							
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l			---	---			
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l			---	---			
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercurio (1)	1,0	µg/l Hg	<0,01	<0,01	0	100	1	1	100
Níquel	20	µg/l Ni							
Nitratos (1)	50	mg/l NO3	3,2	3,2	0	100	1	1	100
Nitritos	0,50	mg/l NO2							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O2							
Pesticidas – total (1)	0,50	µg/l	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
AMPA (1)	0,10	µg/l	<0,02	<0,02	0	100	1	1	100
Dimetenamida P (1)	0,10	µg/l							

Diurão (1)	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Glifosato (1)	0,10	µg/l	<0,02	<0,02	0	100	1	1	100
Imidaclopride (1)	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
M656PH051 (1)	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K							
Selénio (1)	10	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100
Sódio (1)	200	mg/l Na	9	9	0	100	1	1	100
Sulfatos (1)	250	mg/l SO4	4,5	4,5	0	100	1	1	100
Soma dos PFAS (1)	0,10	µg/l	<0,0015 0	<0,00150	0	100	1	1	100
Ácido perfluorobutanóico (1)	---	µg/l	<0,0015 0	<0,00150	---	---	1	1	100
Ácido perfluoropentanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorohexanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroheptanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorooctanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorononanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorodecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroundecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorododecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorotridecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorobutanossulfó nico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoropentanossulf ónico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorohexanossulfó nico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroheptanossulf ónico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorooctanoanossu lfónico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorononanossulfó nico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorodecanossulfó nico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroundecanossul fónico (1)	---	µg/l	<0,0010	<0,0010	---	---	1	1	100
Ácido perfluorododecanossul fónico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100

Ácido perfluorotridecanossulf ónico (1)	---	µg/l	<0,0010	<0,0010	0	100	1	1	100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1):	10	µg/l	<3	<3	0	100	1	1	100
Tetracloroeteno (1)	---	µg/l	<3	<3	---	---	1	1	100
Tricloroeteno (1)	---	µg/l	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l							
Clorofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromodiclorometano	---	µg/l			---	---			
Dibromoclorometano	---	µg/l			---	---			
Radão	500	Bq/l							
Urânio (1)	30	µg/l	0,09	0,09	0	100	1	1	100
Alfa-Total (1)	0,10	Bq/l	<0,04	<0,04	0	100	1	1	100

(1) – Parâmetros Conservativos – Águas do Centro Litoral

Penela, 27 de agosto de 2026

P'elo Presidente do Conselho de Administração da APIN,



Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos