

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto e legislação complementar, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor		Nº análises		% análises		Valores obtidos		Nº análises		% cumprimento do VP
	paramétrico		agendadas	realizadas	realizadas		Mínimo	Máximo	> VP		
<b>Controlo de Rotina 1</b>											
Bactérias Coliformes (N/100 ml)	0   0		7	7	100		0	0	0		100
Desinfetante Residual (mg Cl <sub>2</sub> /L)	-		7	7	100		0.47	1.21	-		-
Escherichia Coli (N/100 ml)	0   0		7	7	100		0	0	0		100
<b>Controlo de Rotina 2</b>											
Alumínio (ug Al/L)	200		5	5	100		<20	63	0		100
Cheiro (Fator de diluição)	3		5	5	100		<1	<1	0		100
Clostridium Perfringens (N/100 ml)	0		4	4	100		0	0	0		100
Condutividade (uS/cm)	2500		5	5	100		51	159.4	0		100
Cor (mg PtCo/L)	20		5	5	100		<2	<5	0		100
Enterococos fecais (N/100 ml)	0   0		5	5	100		0	0	0		100
Ferro (ug Fe/L)	200		4	4	100		<20	56	0		100
Manganês (ug Mn/L)	50		5	5	100		1.6	<10	0		100
Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C)	-		5	5	100		0	0	-		-
Oxidabilidade (mg O <sub>2</sub> /L)	5		4	4	100		<0.8	<1	0		100
pH (Escala de Sorensen)	6.5   9.5		5	5	100		7	8.5	0		100
Sabor (Fator de diluição)	3		5	5	100		<1	<1	0		100
Turvação (UNT)	4		5	5	100		<0.3	1.6	0		100
<b>Controlo de Inspeção</b>											
1,2 - Dicloroetano (ug/L)	3		2	2	100		<0.1	<0.3	0		100
Alfa-total (Bq/L)	0.1		2	2	100		<0.04	0.06	0		100
Amónio (mg NH <sub>4</sub> /L)	0.5		3	3	100		<0.07	<0.15	0		100
Antimónio (ug Sb/L)	5		2	2	100		<0.05	<0.5	0		100
Arsénio (ug As/L)	10		2	2	100		0.14	<0.5	0		100
Benzeno (ug/L)	-		2	2	100		<0.3	<0.3	-		-
Benzo(a)pireno (ug/L)	0.01		3	3	100		<0.0016	<0.002	0		100
Boro (mg B/L)	1		2	2	100		<0.02	<0.1	0		100
Bromatos (ug BrO <sub>3</sub> /L)	10		2	2	100		<1.5	<3	0		100
Cádmio (ug Cd/L)	5		2	2	100		<0.5	<1	0		100
Cálcio (mg Ca/L)	-		3	3	100		2.7	21.6	-		-
Chumbo (ug Pb/L)	10		3	3	100		<0.5	<3	0		100
Cianetos (ug CN/L)	50		2	2	100		<1	<5	0		100
Cloratos (mg/L)	0.25		3	3	100		<0.01	0.12	0		100
Cloreto (mg Cl/L)	250		2	2	100		7	10.4	0		100
Cloritos (mg/L)	-		3	3	100		<0.01	<0.025	-		-
Cobre (mg Cu/L)	2		3	3	100		<0.01	1.17	0		100
Crómio (ug Cr/L)	50		3	3	100		<1	<5	0		100
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0.1		1	1	100		<0.1	<0.1	0		100
Dureza Total (mg CaCO <sub>3</sub> /L)	-		3	3	100		14	61.3	-		-
Fluoretos (mg F/L)	1.5		2	2	100		<0.1	<0.1	0		100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - Total (ug/L)	0.1		-	1	-		<0.0015	<0.025	0		100
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-		3	3	100		0.004	0.005	-		-
Benzo(ghi)perileno (ug/L)	-		3	3	100		0.004	0.012	-		-
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-		3	3	100		0.0015	0.002	-		-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-		3	3	100		0.004	0.025	-		-
Magnésio (mg Mg/L)	-		3	3	100		1.2	1.77	-		-
Mercúrio (ug Hg/L)	1		2	2	100		<0.01	<0.2	0		100
Níquel (ug Ni/L)	20		3	3	100		1.18	<5	0		100
Nitrato (mg NO <sub>3</sub> /L)	50		2	2	100		1.6	1.64	0		100
Nitrito (mg NO <sub>2</sub> /L)	0.5		3	3	100		<0.005	<0.1	0		100
Pesticidas - Total (ug/L)	0.5		-	1	-		<0.03	<0.03	0		100
Clorpirifos (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Desetilterbutilazina (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Dimetoato (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Diurão (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Imidaclopride (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Metribuzina (ug/L)	-		1	1	100		0.03	0.03	-		-
Ometoato (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Terbutilazina (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Potássio (mg K/L)	-		3	3	100		<0.5	<1	-		-
Selénio (ug Se/L)	10		2	2	100		<0.5	<2	0		100
Sódio (mg Na/L)	200		2	2	100		5.5	6	0		100
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L)	-		-	1	-		<0.1	<3	-		-
Tetracloroetano (ug/L)	-		2	2	100		0.1	3	-		-
Tricloroetano (ug/L)	-		2	2	100		0.3	1	-		-
Sulfato (mg SO <sub>4</sub> /L)	250		2	2	100		3.5	<10	0		100
Trihalometanos - Total (ug/L)	-		-	1	-		<1	27	-		-
Bromodichlorometano (ug/L)	-		3	3	100		6	9	-		-
Bromofórmio (ug/L)	-		3	3	100		1	3	-		-
Clorofórmio (ug/L)	-		3	3	100		7	27	-		-
Dibromoclorometano (ug/L)	-		3	3	100		2.2	3	-		-

**Observações**

Data da Publicação: 2024-06-06

**Zonas de abastecimento**

ANS - Cabril

**Legenda**

O presente edital foi realizado com a informação complementar das Entidades em Alta - Águas do Centro Litoral e Águas do Vale do Tejo

**Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,**  
**Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos**