



APIN

EDITAL N.º 367/2026

QUALIDADE DA ÁGUA

2º TRIMESTRE DE 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto e legislação complementar, a publicação dos resultados analíticos do controlo efetuado à água fornecida a partir da rede de distribuição na área de abrangência da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penela e Vila Nova de Poiares é efetuada no presente Edital:

ZONA DE ABASTECIMENTO DE POI_ADCL-RONQUEIRA

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Controlo de Rotina 1									
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100	6	6	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	14	1	83,33 ¹	6	6	100
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,6	---	---	6	6	100
Controlo de Rotina 2									
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100	3	3	100
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100	3	3	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	6,8	0	100	3	3	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	69	75,1	0	100	3	3	100
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100	3	3	100

¹ As causas do incumprimento detetado no parâmetro Bactérias Coliformes foram inconclusivas, não foram tomadas medidas corretivas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Turvação	4	UNT	<0,7	1,9	0	100	3	3	100
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100	3	3	100
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	25	92	---	---	3	3	100
Controlo de Inspeção									
1,2 – dicloroetano (1)	3,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Alumínio	200	µg/L Al							
Amónio	0,50	mg/l NH ₄							
Antimónio (1)	5,0	µg/l Sb	0,05	0,05	0	100	1	1	100
Arsénio (1)	10	µg/l As	0,95	0,95	0	100	1	1	100
Benzeno (1)	1,0	µg/l	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l							
Bisfenol A	2,5	µg/l							
Boro (1)	1,0	mg/l B	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Bromatos (1)	10	µg/l BrO ₃	<1,5	<1,5	0	100	1	1	100
Cádmio (1)	5,0	µg/l Cd	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Cálcio	---	mg/l Ca			---	---			
Chumbo	10	µg/l Pb							
Cianetos (1)	50	µg/l CN	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃							
Cloretos (1)	250	mg/l Cl	6,8	6,8	0	100	1	1	100
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂							
Clostridium perfringens	0	N/100 ml							
Cobre	2,0	mg/l Cu							
Crómio	50	µg/l Cr							
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃			---	---			
Ferro	200	µg/l Fe							
Fluoretos (1)	1,5	mg/l F	<0,150	<0,150	0	100	1	1	100
Ácidos Haloacéticos	60	µg/l							
Ácido Monocloroacético	---	µg/l			---	---			
Ácido Dicloroacético	---	µg/l			---	---			
Ácido Tricloroacético	---	µg/l			---	---			
Ácido Monobromoacético	---	µg/l			---	---			
Ácido Dibromoacético	---	µg/l			---	---			
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l							
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l			---	---			
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l			---	---			
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l			---	---			
Magnésio	---	mg/l Mg			---	---			
Manganês	50	µg/l Mn							
Mercúrio (1)	1,0	µg/l Hg	<0,01	<0,01	0	100	1	1	100
Níquel	20	µg/l Ni							
Nitratos (1)	50	mg/l NO ₃	3,2	3,2	0	100	1	1	100

Nitritos	0,50	mg/l NO ₂							
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂							
Pesticidas – total (1)	0,50	µg/l	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
AMPA (1)	0,10	µg/l	<0,02	<0,02	0	100	1	1	100
Dimetenamida-P (1)	0,10	µg/l							
Diurão (1)	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
Glifosato (1)	0,10	µg/l	<0,02	<0,02	0	100	1	1	100
Imidaclopride (1)	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100	1	1	100
M656PH051 (1)	0,10	µg/l							
Potássio	---	mg/l K			---	---			
Selênio (1)	10	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100
Sódio (1)	200	mg/l Na	9	9	0	100	1	1	100
Sulfatos (1)	250	mg/l SO ₄	4,5	4,5	0	100	1	1	100
Soma PFAS (1)	0,10	µg/l	<0,0015 0	<0,00150	0	100	1	1	100
Ácido perfluorobutanóico (1)	---	µg/l	<0,0015 0	<0,00150	---	---	1	1	100
Ácido perfluoropentanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorohexanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroheptanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorooctanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorononanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorodecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroundecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorododecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorotridecanóico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorobutanossulfônico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoropentanossulfônico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorohexanossulfônico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroheptanossulfônico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorooctanoanossulfônico (1)	---	µg/l	<0,0003 0	<0,00030	---	---	1	1	100

Ácido perfluorononanosulfónico (1)	---	µg/l	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorodecanossulfónico (1)	---	µg/l	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluoroundecanossulfónico (1)	---	µg/l	<0,0010	<0,0010	---	---	1	1	100
Ácido perfluorododecanossulfónico (1)	---	µg/l	<0,00030	<0,00030	---	---	1	1	100
Ácido perfluorotridecanossulfónico (1)	---	µg/l	<0,0010	<0,0010	---	---	1	1	100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1):	10	µg/l	<3	<3	0	100	1	1	100
Tetracloroeteno (1)	---	µg/l	<3	<3	---	---	1	1	100
Tricloroeteno (1)	---	µg/l	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l							
Clorofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromofórmio	---	µg/l			---	---			
Bromodiclorometano	---	µg/l			---	---			
Dibromoclorometano	---	µg/l			---	---			
Radão	500	Bq/l							
Urânio (1)	30	µg/l	0,09	0,09	0	100	1	1	100
Alfa-Total (1)	0,10	Bq/l	<0,04	<0,04	0	100	1	1	100

(1) – Parâmetros Conservativos – Águas do Centro litoral

Penela, 27 de agosto de 2026

P'elo Presidente do Conselho de Administração da APIN,



Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos