

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor	Nº análises		% análises	Valores obtidos		Nº análises	% cumprimento
	paramétrico	agendadas	realizadas	realizadas	Mínimo	Máximo	> VP	do VP
Controlo de Rotina 1								
Bactérias Coliformes (N/100 ml)	0 0	2	2	100	0	0	0	100
Desinfetante Residual (mg Cl2/L)	-	2	2	100	0.14	0.86	-	-
Escherichia Coli (N/100 ml)	0 0	2	2	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina 2								
Cheiro (Fator de diluição)	3	1	1	100	<1	<1	0	100
Condutividade (uS/cm)	2500	1	1	100	62.7	62.7	0	100
Cor (mg PtCo/L)	20	1	1	100	<5	<5	0	100
Enterococos fecais (N/100 ml)	0 0	1	1	100	0	0	0	100
Número de Colónias a 22ºC (N/ml a 22ºC)	-	1	1	100	0	0	-	-
Número de Colónias a 36ºC (N/ml a 36ºC)	-	1	1	100	0	0	-	-
pH (Escala de Sorensen)	6.5 9.5	1	1	100	7.2	7.2	0	100
Sabor (Fator de diluição)	3	1	1	100	<1	<1	0	100
Turvação (UNT)	4	1	1	100	<0.2	<0.2	0	100
Controlo de Inspeção								
1,2 - Dicloroetano (ug/L)	3	1	1	100	<0.3	<0.3	0	100
Alfa-total (Bq/L)	0.1	1	1	100	<0.04	<0.04	0	100
Alumínio (ug Al/L)	200	1	1	100	<20	<20	0	100
Amónio (mg NH4/L)	0.5	1	1	100	<0.05	<0.05	0	100
Antimónio (ug Sb/L)	5	1	1	100	<0.05	<0.05	0	100
Arsénio (ug As/L)	10	1	1	100	0.12	0.12	0	100
Benzeno (ug/L)	-	1	1	100	<0.3	<0.3	-	-
Benzo(a)pireno (ug/L)	0.01	1	1	100	<0.002	<0.002	0	100
Boro (mg B/L)	1	1	1	100	<0.1	<0.1	0	100
Bromatos (ug BrO3/L)	10	1	1	100	1.5	1.5	0	100
Cádmio (ug Cd/L)	5	1	1	100	<1	<1	0	100
Cálcio (mg Ca/L)	-	1	1	100	2.5	2.5	-	-
Chumbo (ug Pb/L)	10	1	1	100	4.4	4.4	0	100
Cianetos (ug CN/L)	50	1	1	100	<1	<1	0	100
Cloreto (mg Cl/L)	250	1	1	100	5.3	5.3	0	100
Clostridium Perfringens (N/100 ml)	0	1	1	100	0	0	0	100
Cobre (mg Cu/L)	2	1	1	100	0.035	0.035	0	100
Crómio (ug Cr/L)	50	1	1	100	<5	<5	0	100
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0.1	1	1	100	<0.1	<0.1	0	100
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-	1	1	100	15	15	-	-
Ferro (ug Fe/L)	200	1	1	100	15	15	0	100
Fluoretos (mg F/L)	1.5	1	1	100	0.032	0.032	0	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L)	0.1	-	1	-	<0.002	<0.005	0	100
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-	1	1	100	0.005	0.005	-	-
Benzo(ghi)perileno (ug/L)	-	1	1	100	0.004	0.004	-	-
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-	1	1	100	0.002	0.002	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-	1	1	100	0.004	0.004	-	-
Magnésio (mg Mg/L)	-	1	1	100	2.2	2.2	-	-
Manganês (ug Mn/L)	50	1	1	100	<10	<10	0	100
Mercúrio (ug Hg/L)	1	1	1	100	<0.01	<0.01	0	100
Níquel (ug Ni/L)	20	1	1	100	<5	<5	0	100
Nitrato (mg NO3/L)	50	1	1	100	<1	<1	0	100
Nitrito (mg NO2/L)	0.5	1	1	100	<0.01	<0.01	0	100
Oxidabilidade (mg O2/L)	5	1	1	100	<1	<1	0	100
Pesticidas (ug/L)	0.5	-	0	-	0	0	-	-
Desetilterbutilazina (ug/L)	-	0	0	100	-	-	-	-
Dimetenamida-P (ug/L)	-	0	0	100	-	-	-	-
Diurão (ug/L)	0.1	0	0	100	-	-	-	-
Imidaclopride (ug/L)	-	0	0	100	-	-	-	-
Terbutilazina (ug/L)	-	0	0	100	-	-	-	-
Selénio (ug Se/L)	10	1	1	100	<0.5	<0.5	0	100
Sódio (mg Na/L)	200	1	1	100	7.4	7.4	0	100
Sulfato (mg SO4/L)	250	1	1	100	<5	<5	0	100
Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L)	-	-	1	-	<0.3	<3	-	-
Tetracloroetano (ug/L)	-	1	1	100	3	3	-	-
Tricloroetano (ug/L)	-	1	1	100	0.3	0.3	-	-
Trihalometanos (ug/L)	100	-	1	-	<3	<3	0	100
Bromodiclorometano (ug/L)	-	1	1	100	3	3	-	-
Bromofórmio (ug/L)	-	1	1	100	3	3	-	-
Clorofórmio (ug/L)	-	1	1	100	3	3	-	-
Dibromoclorometano (ug/L)	-	1	1	100	3	3	-	-

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

PPS - Boiças

Legenda

Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos