

ALGE

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN ? Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor		Nº análises		% análises		Valores obtidos		Nº análises		% cumprimento do VP
	paramétrico		agendadas	realizadas	realizadas		Mínimo	Máximo	> VP		
Controlo de Rotina 1											
Bactérias Coliformes (N/100 ml)	0 0		8	8	100		0	0	0		100
Desinfetante Residual (mg Cl ₂ /L)	-		8	8	100		0,3	0,99	-		-
Escherichia Coli (N/100 ml)	0 0		8	8	100		0	0	0		100
Controlo de Rotina 2											
Alumínio (ug Al/L)	200		3	3	100		<20	<20	0		100
Cheiro (Fator de diluição)	3		3	3	100		<1	<1	0		100
Clostridium Perfringens (N/100 ml)	0		3	3	100		0	0	0		100
Condutividade (uS/cm)	2500		3	3	100		54,2	58,2	0		100
Cor (mg PtCo/L)	20		3	3	100		<5	<5	0		100
Enterococos fecais (N/100 ml)	0 0		3	3	100		0	0	0		100
Ferro (ug Fe/L)	200		3	3	100		24	49	0		100
Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C)	-		3	3	100		0	0	-		-
Número de Colónias a 36°C (N/ml a 36°C)	-		3	3	100		0	0	-		-
Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5		3	3	100		<1	<1	0		100
pH (Escala de Sorensen)	6.5 9,5		3	3	100		6,6	7,4	0		100
Sabor (Fator de diluição)	3		3	3	100		<1	<1	0		100
Turvação (UNT)	4		3	3	100		<0,2	0,33	0		100
Controlo de Inspecção											
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,5		0	0	100		0	0	-		-
Benzo(a)pireno (ug/L)	0,01		0	0	100		0	0	-		-
Cálcio (mg Ca/L)	-		0	0	100		0	0	-		-
Chumbo (ug Pb/L)	10		0	0	100		0	0	-		-
Cobre (mg Cu/L)	2		0	0	100		0	0	-		-
Crómio (ug Cr/L)	50		0	0	100		0	0	-		-
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	-		0	0	100		0	0	-		-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (ug/L)	0,1		-	0	-		0	0	-		-
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-
Benzo(ghi)perileno (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-
Magnésio (mg Mg/L)	-		0	0	100		0	0	-		-
Manganês (ug Mn/L)	50		0	0	100		0	0	-		-
Níquel (ug Ni/L)	20		0	0	100		0	0	-		-
Nitrito (mg NO ₂ /L)	0,5		0	0	100		0	0	-		-
Trihalometanos (ug/L)	100		-	0	-		0	0	-		-
Bromodichlorometano (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-
Bromofórmio (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-
Clorofórmio (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-
Dibromoclorometano (ug/L)	-		0	0	100		-	-	-		-

Observações

Data da Publicação: 2023-08-31

Zonas de abastecimento

ANS - Ribeira de Alge

Legenda

Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos