

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto e legislação complementar, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), na área de abrangência da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, nomeadamente os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares.

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor		Nº análises		% análises		Valores obtidos		Nº análises		% cumprimento do VP
	paramétrico		agendadas	realizadas	realizadas		Mínimo	Máximo	> VP		
Controlo de Rotina 1											
Bactérias Coliformes (N/100 ml)	0 0		15	15	100		0	0	0		100
Desinfetante Residual (mg Cl2/L)	-		15	15	100		0.38	1.21	-		-
Escherichia Coli (N/100 ml)	0 0		15	15	100		0	0	0		100
Controlo de Rotina 2											
Alumínio (ug Al/L)	200		6	6	100		<20	34	0		100
Cheiro (Fator de diluição)	3		6	6	100		<1	<1	0		100
Clostridium Perfringens (N/100 ml)	0		5	5	100		0	0	0		100
Condutividade (uS/cm)	2500		6	6	100		141.4	286	0		100
Cor (mg PtCo/L)	20		6	6	100		<2	<5	0		100
Enterococos fecais (N/100 ml)	0 0		6	6	100		0	0	0		100
Manganês (ug Mn/L)	50		6	6	100		<5	<10	0		100
Número de Colónias a 22°C (N/ml a 22°C)	-		6	6	100		0	0	-		-
pH (Escala de Sorensen)	6.5 9.5		6	6	100		6.9	7.63	0		100
Sabor (Fator de diluição)	3		6	6	100		<1	<1	0		100
Turvação (UNT)	4		6	6	100		<0.2	1.9	0		100
Controlo de Inspeção											
1,2 - Dicloroetano (ug/L)	3		1	1	100		<0.1	<0.1	0		100
Alfa-total (Bq/L)	0.1		1	1	100		<0.04	<0.04	0		100
Amónio (mg NH4/L)	0.5		1	1	100		<0.07	<0.07	0		100
Antimónio (ug Sb/L)	5		1	1	100		<0.5	<0.5	0		100
Arsénio (ug As/L)	10		1	1	100		<0.5	<0.5	0		100
Benzeno (ug/L)	-		1	1	100		<0.3	<0.3	-		-
Benzo(a)pireno (ug/L)	0.01		1	1	100		<0.0016	<0.0016	0		100
Boro (mg B/L)	1		1	1	100		<0.02	<0.02	0		100
Bromatos (ug BrO3/L)	10		1	1	100		<3	<3	0		100
Cádmio (ug Cd/L)	5		1	1	100		<0.5	<0.5	0		100
Cálcio (mg Ca/L)	-		1	1	100		21.6	21.6	-		-
Chumbo (ug Pb/L)	10		1	1	100		<0.5	<0.5	0		100
Cianetos (ug CN/L)	50		1	1	100		<5	<5	0		100
Cloratos (mg/L)	0.25		1	1	100		<0.025	<0.025	0		100
Cloreto (mg Cl/L)	250		1	1	100		10.4	10.4	0		100
Cloritos (mg/L)	-		1	1	100		<0.025	<0.025	-		-
Cobre (mg Cu/L)	2		1	1	100		1.17	1.17	0		100
Crómio (ug Cr/L)	50		1	1	100		<1	<1	0		100
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	0.1		1	1	100		<0.1	<0.1	0		100
Dureza Total (mg CaCO3/L)	-		1	1	100		61.3	61.3	-		-
Ferro (ug Fe/L)	200		1	1	100		<20	<20	0		100
Fluoretos (mg F/L)	1.5		1	1	100		<0.1	<0.1	0		100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - Total (ug/L)	0.1		-	-	-		<0.0015	<0.025	0		100
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	-		1	1	100		0.004	0.004	-		-
Benzo(ghi)perileno (ug/L)	-		1	1	100		0.012	0.012	-		-
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	-		1	1	100		0.0015	0.0015	-		-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L)	-		1	1	100		0.025	0.025	-		-
Magnésio (mg Mg/L)	-		1	1	100		1.77	1.77	-		-
Merúrio (ug Hg/L)	1		1	1	100		<0.2	<0.2	0		100
Níquel (ug Ni/L)	20		1	1	100		1.18	1.18	0		100
Nitrato (mg NO3/L)	50		1	1	100		1.64	1.64	0		100
Nitrito (mg NO2/L)	0.5		1	1	100		<0.005	<0.005	0		100
Oxidabilidade (mg O2/L)	5		1	1	100		<0.8	<0.8	0		100
Pesticidas - Total (ug/L)	0.5		-	-	-		<0.03	<0.03	0		100
Clorpirifos (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Desetilterbutilazina (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Dimetoato (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Diurão (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Imidaclopride (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Metribuzina (ug/L)	-		1	1	100		0.03	0.03	-		-
Ometoato (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Terbutilazina (ug/L)	0.1		1	1	100		0.03	0.03	0		100
Potássio (mg K/L)	-		1	1	100		<1	<1	-		-
Selénio (ug Se/L)	10		1	1	100		<2	<2	0		100
Sódio (mg Na/L)	200		1	1	100		6	6	0		100
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (ug/L)	-		-	-	-		<0.1	<1	-		-
Tetracloroetano (ug/L)	-		1	1	100		0.1	0.1	-		-
Tricloroetano (ug/L)	-		1	1	100		1	1	-		-
Sulfato (mg SO4/L)	250		1	1	100		<10	<10	0		100
Trihalometanos - Total (ug/L)	-		-	-	-		<1	27	-		-
Bromodichlorometano (ug/L)	-		1	1	100		9	9	-		-
Bromofórmio (ug/L)	-		1	1	100		1	1	-		-
Clorofórmio (ug/L)	-		1	1	100		27	27	-		-
Dibromoclorometano (ug/L)	-		1	1	100		2.2	2.2	-		-

Observações

Data da Publicação: 2024-06-06

Zonas de abastecimento

AVZ - CPR - FVN - PGR - Cabril

Legenda

O presente edital foi realizado com a informação complementar da Entidade em Alta - Águas do Vale do Tejo

Pelo Presidente do Conselho de Administração da APIN,
Pedro Miguel de Batalhão e Soares Ramos